Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Πρωτόκολλο ελέγχου No : με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ.Α' 50/12081/642/26.07.2006	Ιδιοκτήτης ☑ Χρήστης ☑	Αρ.Παροχής : Διεύθυνση :
Αρχικός έλεγχος ☑ Επανέλεγχος ☐	Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΒΟΛΤΑΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Αρ.άδειας :123456789 Κατηγορία : Β Ειδικότητα :
Κατηγορία Εγκατάστασης		
Ονομαστική Τάση : 3~400V50Hz		

1. Οπτικός έλεγχος :

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία	☑	☐	1.5. Οργανα διακοπής & απομόνωσης	☑	☐	1.9. Κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις	☑	☐
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά	☑	☐	1.6. Επιλογή υλικών βάσει εξωτερικών επιδράσεων	☑	☐	1.10. Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD	☑	☐
1.3. Επιλογή διατομών αγωγών	☑	☐	1.7. Αναγνώριση αγωγών N & PE	☑	☐	1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών	☑	☐
1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας	☑	☐	1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων	☑	☐	1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών	☑	☐

Παρατηρήσεις :

2. Δοκιμές :

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
2.1. Ελεγχοι, δοκιμές πολικότητας	☑	☐	2.3. Κατεύθυνση φοράς των 3Φ κινητήρων	☑	☐	2.5. Δοκιμές λειτουργίας	☑	☐
2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος	☑	☐	2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3Φ πριζών	☑	☐	2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης	☑	☐

Παρατηρήσεις :

3. Μετρήσεις :

3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρ, ισοδυναμικής σύνδεσης

3.5. Αντίσταση γείωσης 1 Ω Είδος γείωσης : Θεμελιακή ☑ ράβδος ηλεκτρόδιο ☐ ☐

Παρατηρήσεις :

Π.Φ.-022-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	16,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΙΑΤΡ. ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
6	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός
	ΑΜΤΕΛ	Z80	123	ΖΕΡΟ	2015	456

Αποτελέσματα : Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις / σφάλματα ☑ Διαπιστώθηκαν ελλείψεις / σφάλματα ☐	Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής	**Επόμενος επανέλεγχος έως**

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ☑ ☐

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

Ο παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης

Τόπος Ημερομηνία Τόπος Ημερομηνία

Π.Φ.-022-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
13	ΜΙΧΕR ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΘΕΡΜΑΝΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΕΡΜΑΡΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ (ΠΑΡΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x40 AC	30				
18	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
24	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΦΟΡ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	H05VV-U	3	4,0			MCB B	25	>>					
27	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
28	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
29	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					